

Tisztelt Felhasználó!

A DAKÖV Kft. Üzletszabályzata egyértelműen rögzíti a szennyvíz-bekötővezetékek, a mérőhelyek, valamint a mellékvízmérők kialakítására és üzembe helyezésére vonatkozó követelményeket. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi műszaki előírások betartása **kötelező**, azok be nem tartása jogkövetkezményeket vonhat maga után.

A DAKÖV Kft. Üzletszabályzata alapján:

4. A bekötővezeték, a fogyasztásmérő, illetve a mérőhely kialakításának, a mellékvízmérő üzembe helyezésének, valamint bélyegzéssel és zárral való ellátásának részletes szabályai.

Tisztítóakna és tisztítónyílás létesítése

- A házi szennyvízhálózatot **kötelező** a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas aknával vagy tisztítónyílással kialakítani.
- A szennyvíz-bekötővezeték fogyasztó felőli végpontján, az ingatlan határától számított **1 méteren belül** tisztítónyílást vagy tisztítóaknát kell elhelyezni.
- A bekötőcsatorna anyaga lehetőleg **KGPVC cső** legyen.
- A csatorna lejtése: minimum **1% (1 cm/méter)**, maximum **2% (2 cm/méter)**.
- A műanyag tisztítónyílás minimális mérete: **150 × 150 × 150 mm**.
- A tisztítóakna készülhet előre gyártott betonból, műanyagból vagy helyszíni betonozással.

Elöntés elleni védelem

Az ingatlan tulajdonosa **köteles gondoskodni** arról, hogy a szennyvíz-bekötővezetéken vagy a csapadékvíz visszaáramlása miatt bekövetkező esetleges elöntések ellen megfelelő műszaki védelem álljon rendelkezésre.

- A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője kizárólag azon lefolyók esetében garantálja a károkozás nélküli elvezetést, amelyek szifonszintje a törzshálózat fedlapszintje felett található.
- Amennyiben a szifonszint **ez alatt van**, az ingatlantulajdonos feladata **visszaáramlást gátló szerelvényt** beépítése.

Utólag feltárt, szabálytalan bekötések

Amennyiben egy bekötés engedély nélkül, szabálytalanul készült:

- Ha a berendezés műszakilag megfelel, a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása **utólag megszerezhető**.
- Ha a berendezés **nem felel meg**, a **jegyző kötelezheti** a tulajdonost a szabálytalan bekötés, illetve az ahhoz tartozó berendezések, építmények elbontására, leszerelésére vagy átalakítására.

- Csak a megfelelően kialakított és jóváhagyott műszaki megoldások esetén adható ki a szolgáltató hozzájárulása.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a fentiekben meghatározott követelmények **nem ajánlások, hanem kötelező előírások**. Aki ezeket figyelmen kívül hagyja, annak számolnia kell a hatósági intézkedésekkel és az esetleges költségterhekkel.

Kérjük levelünk tudomásulvételét!

DAKÖV Kft.

