

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE SZIGORÍTOTT BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

Szervezet: **DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.**

Székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

Beszerezési eljárást lebonyolító szervezet: **Központ**

Címzett: **Ritecz Lilla beszerzési vezető**

Címe: **2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.**

Telefon: +3628/408524

Internet cím: <http://www.dakov.hu>

E-mail: rlilla.beszerzes@dakov.hu; kustosgyula@dakov.hu

2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, ÉS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKA:

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárását a *Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott* Beszerzési Szabályzatában rögzített, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó ún. **szigorított beszerzési eljárás** szabályai szerint folytatja le.

Indoka: a beszerzés becsült értéke nem éri el az árubeszerzésre vonatkozó 2019. évre meghatározott nettó 50 millió Ft összegű közbeszerzési értékhatárt.

3. A BESZERZÉS (SZERZŐDÉS) TÁRGYA MENNYISÉGE, RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL, SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

3.1. A beszerzés (szerződés) tárgya és mennyisége

Adásvételi keretszerződés műanyag csövek és csőköti idomok (KM-PVC, KG-PVC) beszerzésére a Daköv Kft. teljes ellátási területén, 12 hónap időtartammal; és/vagy ameddig a keretösszeg ki nem merül; a szerződés keretösszege: nettó 49.000.000 Ft/év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlatkérő ellátási területe és ezáltal a felhasználásra kerülő anyagok mennyisége a szerződés időtartama alatt változhat.

A részletes műszaki specifikációt az 5. pont tartalmazza.

A Daköv Kft. célja, hogy olyan partnerekkel dolgozzon együtt, akik pozitív együttműködési készséggel, minőségi munkájukkal hozzájárulnak a Daköv Kft. céljainak

megvalósításához. Ezért kiemelt fontosságú feladatként kezeli a beszállítók kiválasztását és a Daköv Kft. működési rendjéhez, szervezeti felépítéséhez jól illeszkedő beszállítói keretszerződések megkötését.

3.5. Szerződéses feltételek

a) A szerződés hatálya

12 hónap a szerződés megkötése napjától számítva, illetőleg a szerződés hatálya a keretösszeg kimerülésekor megszűnik.

b) Fizetési feltételek

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő az eseti megrendelések teljesítését követően, számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított Ajánlattevő ajánlata szerint (értékelési szempont), minimum 30 naptári napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg az ellenértéket.

c) Egyéb feltételek:

- Szállítási határidő: egy-egy megrendeléstől számított maximum 15 nap. Ajánlattevő ajánlata szerint (értékelési szempont),
- Ajánlattevő gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések megakadályozása végett.
- Mennyiségi és minőségi átvételkor az Ajánlattevőnek át kell adni a termék minőség tanúsításáról szóló okmányokat.

d) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Hibás vagy késedelmes teljesítésből előálló szállítási határidő túllépés esetén az Ajánlatkérő kötbér érvényesítésére jogosult az alábbiak szerint: (megrendelés értékétől számítva)

- 1-től 15 napig napi 0,5%
- 16-tól 20 napig 10 % + napi 1%
- a szállítási határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, utána a szállítási határidőtől kell számítani a kötbért

4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

4.1. Jogi feltételek és igazolási módjuk

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

- a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

A fenti jogi feltételek meglétének igazolására az ajánlathoz csatolni kell:

- Az a) és b) pont alatti feltételt Ajánlatkérő a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevő adatai nem szerepelnek, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
Amennyiben a cégbíróságon az ajánlattevő cégügyében változásbejegyzés iránti eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlattevőnek a változás bejegyzési benyújtását és tartalmát igazoló okiratot is csatolnia kell.
- A c) pont szerinti feltételek fenn nem állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot kell csatolni.

4.2. Szakmai alkalmasság

Szakmai alkalmasság tekintetben Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a 4.sz. nyilatkozatmintán, miszerint rendelkezik az alábbi engedélyekkel:

- OTH engedély (NSZSZ)
- Építőipari Műszaki Engedély vagy Nemzeti Műszaki Értékelés (ÉMI)
- Megfelelési Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvány (ÉMI)
- A fentiek alapján kiadott Teljesítménynyilatkozat (gyártó)

Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik fenti engedélyekkel, úgy alkalmatlan az ajánlattételre.

4.2.1. Referencia

Alkalmassági követelmény:

Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap alatt (a kezdés és befejezés is erre az időszakra vonatkozik) rendelkezik a tárgyi beszerzés szerinti pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, a megrendelő megelégedettsége mellett) tartalmú referenciával, mely értéke legalább nettó 15.000.000 Ft.

A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

Az alkalmasság igazolási módja:

Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) időtartam alatt teljesített, a tárgyi beszerzés szerinti legjelentősebb szállítások ismertetése. (6. sz. iratminta)

Kérjük Ajánlatkérőt jelen beszerzési eljárásban ne nevezzék meg referenciaként.

5. SPECIFIKÁCIÓ

Kemény (KM) PCV nyomócsövek

Feleljen meg a MSZ EN 1452-1 1. rész: Általános előírás, valamint az MSZ EN 1452-2 2. rész: Csövek: szabványnak Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. Kemény poli (vinil-klorid)

Üzemi tartomány: 6, (7,5), 10, 16 bar

Kötési mód: Cső anyagából kialakított gumigyűrűs tokkötés.

Anyaga: Kemény poli (vinil-klorid)

Anyagjellemzők: (Az alábbi adatok minimum-jellemzők, ezzel egyenértékű vagy összességében jobb értékek az elfogadhatóak)

- Közepes sűrűség: $\sim 1,40 \text{ g/cm}^3$
- Lineáris hő tágulási együttható $0,08 \text{ mm/m}^\circ\text{C}$
- Hővezető képesség $0,15 \text{ W/m}^\circ\text{C}$
- Felületi ellenállás: $> 10^{12} \Omega$
- Rugalmassági modulus: 3600 N/mm^2

Klór és klór-dioxid hatásvizsgálat:

A megajánlott csőnek legalább 50 éven át károsodás nélkül el kell viselnie a meghatározott aktív klórtartalmat, amelynek értéke üzem közben $0,5 \text{ mg/l}$, fertőtlenítéskor 6 mg/l . Az ajánlatban meg kell adni az alkalmazott klór cső falára, élettartamára gyakorolt hatásvizsgálati eljárás leírását.

A gyártó rendelkezzen: Érvényes közegészségügyi alkalmazási engedélyekkel.

Névleges külső átmérő (d_n)

Egy névleges mérethez rendelt, előírt átmérő, milliméterben.

Rendelkezésre álló mérettartomány:

$dn \text{ } 90 \text{ mm} - dn \text{ } 450 \text{ mm}$ -ig

Szabványos méretarány (SDR):

Egy csősorozat számszerű megnevezése egy megfelelő kerekített számmal, amely megközelítőleg egyenlő a névleges külső átmérő, d_n , és a névleges falvastagság, e_n , hányadosával.

Pályázati anyag leadása: műszaki dokumentációk, műbizonylatok, engedélyek (elektronikus úton)

Kemény (KM) PVC nyomócsövek idomai

Feleljen meg a MSZ EN 1452-3. rész: Általános előírás, valamint az MSZ EN 1452-1. rész: Csövek: szabványnak Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. Kemény poli (vinil-klorid)

Üzemi tartomány: 6, (7,5), 10, 16 bar

Kötési mód:

- Cső anyagából kialakított gumigyűrűs tokkötéssel
- „S” tokkötés.

Anyagjellemzők: (Az alábbi adatok minimum-jellemzők, ezzel egyenértékű vagy összességében jobb értékek az elfogadhatóak)

- Közepes sűrűség: $\sim 1,40 \text{ g/cm}^3$
- Lineáris hő tágulási együttható $0,08 \text{ mm/m}^\circ\text{C}$
- Hővezető képesség $0,15 \text{ W/m}^\circ\text{C}$
- Felületi ellenállás: $> 10^{12} \Omega$
- Rugalmassági modulus: 3600 N/mm^2

Klór és klór-dioxid hatásvizsgálat:

A megajánlott idomnak legalább 50 éven át károsodás nélkül el kell viselnie a meghatározott aktív klórtartalmat, amelynek értéke üzem közben $0,5 \text{ mg/l}$, fertőtlenítéskor 6 mg/l . Az ajánlatban meg kell adni az alkalmazott klór idom falára, élettartamára gyakorolt hatásvizsgálati eljárás leírását.

Rendelkezésre álló mérettartomány: dn 90 mm – dn 450 mm –ig.

A gyártó rendelkezzen: Érvényes közegészségügyi alkalmazási engedéllyel.

Névleges átmérő (d_n)

Egy névlege mérethez rendelt, előírt átmérő, milliméterben.

Szabványos méretarány (SDR):

Egy csősorozat számszerű megnevezése egy megfelelő kerekített számmal, amely megközelítőleg egyenlő a névleges külső átmérő, d_n , és a névleges falvastagság, e_n , hányadosával.

Pályázati anyag leadása: műszaki dokumentációk, műbizonylatok, engedélyek (elektronikus úton)

Csatornacsövek (KG-PVC)

Feleljenek meg az MSZ EN 1401-1. szabványnak. Az elfolyó 60°C hőmérsékletű közeg elvezetése mellett az élettartam minimum 50 év.

Anyaga: PVC

Üzemi tartomány: 1 bar

Rendelkezésre álló mérettartomány: dn 110 mm – dn 500 mm –ig.

Kötési mód: A cső anyagából kialakított gumi gyűrűs tokkötés

Anyagjellemző: (Az alábbi adatok minimum-jellemzők, ezzel egyenértékű vagy összességében jobb értékek az elfogadhatóak)

SN4 - SDR41 és SN8 – SDR34

Tulajdonság	Mértékegység	PVC
Közepes sűrűség	g/cm ³	1,40
Húzószilárdság	MPa	45
Keménység	Shore-D	80
Relatív csőfal érdesség	mm	0,005
Hővezető képesség	W/m°K	0,15
Felületi ellenállás	Ohm	10 ¹²

Rendelkezésre álló mérettartomány: d_n 110 mm – d_n 500 mm- ig az DIN 19534 szabványnak megfelelően.

Cső külső átmérő	Falvastagság		Tok külső átmérő	Tok hossz	Beépítési csőhossz
D (mm)	s (mm)	s* (mm)	D ₁ (mm)	z (mm)	L (mm)
110	3.0	3.0	125	76	1000, 2000, 3000, 5000
125	3.0	3.0	142	82	
160	3.6	3.9	179	100	
200	4.5	4.9	222	120	
250	6.1	6.1	282	140	
315	7.0	7.7	351	160	
400	9.8	-	442	190	1000, 2000, 5000
500	12.2	-	552	220	

* Az s* az M-Wavin csőre vonatkozik.

Cső külső átmérő	Falvastagság	Tok külső átmérő	Tok hossz	Beépítési csőhossz
D (mm)	s (mm)	D ₁ (mm)	z (mm)	L (mm)
630	17	700	270	2730
630	17	700	270	5730
800	22	920	340	2660
800	22	920	340	5660

Fogalom meghatározások, jelek és rövidítések:**Névleges méret, DN:**

az alkotóelem méretének számszerű megadása, másképp, mint a csavarment méretének megjelölésével, amely közelítőleg azonos a gyártási mérettel, milliméterben.

Névleges méret, DN/OD: a külső átmérőre vonatkoztatott névleges méret.

Névleges külső átmérő (d_n): előírt külső átmérő, milliméterben, amelyet egy DN/OD névleges mérethez rendeltünk.

Átlagos falvastagság (e_m):

több falvastagság mérés értékének számtani középértéke, az alkotóelem azonos keresztmetszetének területén egymástól azonos távolságra mérve, beleértve az adott keresztmetszeten mért legkisebb és legnagyobb falvastagság értékeket is.

Szabványos méretarány (SDR):

a csősorozat számszerű megjelölése egy megfelelő kerekített számmal, ami közelítőleg egyenlő a névleges külső átmérő, d_n és a legkisebb falvastagság, e_{min} hányadosával.

Névleges gyűrűmerevség (SN):

a cső vagy a csőidom gyűrűmerevségének számszerű megjelölése olyan megfelelő kerekített számmal kilonewton per négyzetméteren (kN/m^2), amely a cső vagy a csőidom legkisebb gyűrűmerevségét mutatja.

Rövidítések

PVC-U Kemény poli(vinil-klorid)

SDR Szabványos méretarány

SN Névleges gyűrűmerevség

Pályázati anyag leadása: műszaki dokumentációk, műbizonylatok, engedélyek (elektronikus úton)

Csatornacsövek idomai (KG-PVC)

Feleljenek meg az MSZ EN 1401-1. szabványnak. Az elfolyó 60 °C hőmérsékletű közeg elvezetése mellett az élettartam minimum 50 év.

Anyaga: PVC

Üzemi tartomány: 1 bar

Rendelkezésre álló mérettartomány: d_n 110 mm – d_n 500 mm –ig.

Kötési mód: Az idom anyagából kialakított tok hornyába illeszkedő egyszeres, ajakos gumigyűrűvel

Anyagjellemző: (Az alábbi adatok minimum jellemzők, ezzel egyenértékű vagy összességében jobb értékek az elfogadhatóak)

SN4 - SDR41 és SN8 – SDR34

Tulajdonság	Mértékegység g	PVC
Közepes sűrűség	g/cm ³	1,40
Húzószilárdság	MPa	45
Keménység	Shore-D	80
Relatív csőfal érdesség	mm	0,005
Hővezető képesség	W/m°K	0,15
Felületi ellenállás	Ohm	10 ¹²

Rendelkezésre álló mérettartomány: d_n 110 mm – d_n 500 mm- ig a DIN 19534 szabványnak megfelelően.

Fogalom meghatározások, jelek és rövidítések:

Névleges méret, DN:

az alkotóelem méretének számszerű megadása, másképp, mint a csavarmenet méretének megjelölésével, amely közelítőleg azonos a gyártási mérettel, milliméterben.

Névleges méret, DN/OD: a külső átmérőre vonatkoztatott névleges méret.

Névleges külső átmérő (d_n): előírt külső átmérő, milliméterben, amelyet egy DN/OD névleges mérethez rendeltünk.

Átlagos falvastagság (e_m):

több falvastagság mérés értékének számtani középértéke, az alkotóelem azonos keresztmetszetének területén egymástól azonos távolságra mérve, beleértve az adott keresztmetszeten mért legkisebb és legnagyobb falvastagság értékeket is.

Szabványos méretarány (SDR):

a csősorozat számszerű megjelölése egy megfelelő kerekített számmal, ami közelítőleg egyenlő a névleges külső átmérő, d_n és a legkisebb falvastagság, e_{min} hányadosával.

Névleges gyűrűmerevség (SN):

a cső vagy a csőidom gyűrűmerevségének számszerű megjelölése olyan megfelelő kerekített számmal kilonewton per négyzetméteren (kN/m²), amely a cső vagy a csőidom legkisebb gyűrűmerevségét mutatja.

Rövidítések

PVC-U Kemény poli(vinil-klorid)
SDR Szabványos méretarány
SN Névleges gyűrűmerevség

Pályázati anyag leadása: műszaki dokumentációk, műbizonylatok, engedélyek (elektronikus úton)

Polietilén csövek (KPE)

Feleljen meg a MSZ EN 12201-1:2003 Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. Polietilén (PE). 1. rész: Általános előírás, valamint a MSZ EN 12201-2:2003 Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. Polietilén (PE). 2. rész: Csövek szabványának.

Üzemi tartomány: PN 6 (21/26) – 10 (17) - 12,5 (11/13,6) - 16 (11) bar (SDR értékek)

Anyagminőség: PE80 és PE100

Névleges külső átmérő (dn) Egy névlege mérethez rendelt, előírt átmérő, milliméterben. A műanyag csöveket a külső átmérő (d_n) és a névleges falvastagság (e_n) méretek mm-ben, ill. a nyomásfokozat (P vagy PN) bar-ban történő megadásával határozzák meg. A nyomásfokozat megjelölése mellett a külső átmérő és a falvastagság viszonyszámával, a szabványos méretarány (**SDR**) is jól jellemezhetők a csövek. (MSZ EN 1452, MSZ EN 1401)

Névleges falvastagság: (en)

több falvastagság-mérés értékének számtani középértéke, az alkotóelem azonos keresztmetszetének területén egymástól azonos távolságra mérve, beleértve az adott keresztmetszeten mért legkisebb és legnagyobb falvastagság-értékeket is.

Szabványos méretarány (SDR):

Egy csősorozat számszerű megnevezése egy megfelelő kerekített számmal, amely megközelítőleg egyenlő a névleges külső átmérő (dn), és a névleges falvastagság (en), hányadosával. $SDR \approx dn/en$

Kötési mód:

Polifúziós hegesztés (tompá hegesztés)

Elektrofúziós hegesztés

Szilárdsági jellemző: MRS 10MPa (PE100)

Anyagjellemzők: (Az alábbi adatok minimum jellemzők, ezzel egyenértékű vagy összességében jobb értékek az elfogadhatóak)

Tulajdonság	Mértékegység	PE 100
Sűrűség	g/cm ³	0,96
Húzószilárdság	MPa	25
Szakítószilárdság	MPa	37
Szakadási nyúlás	%	600
Keménység	Shore -D	59
Lineáris hőtágulási együttható	1/°K	0,00013
Hővezető képesség	W/m°K	0,38
Felületi ellenállás	Ohm	1014
Folyási index MFI, 5 kg 190 °C	g/10 min	0,2-0,5

Klór és klór-dioxid hatásvizsgálat:

A megajánlott csőnek legalább 50 éven át károsodás nélkül el kell viselnie a meghatározott aktív klórtartalmat, amelynek értéke üzem közben 0,5 mg/l, fertőtlenítéskor 6 mg/l. Az ajánlatban meg kell adni az alkalmazott klór cső falára, élettartamára gyakorolt hatásvizsgálati eljárás leírását.

Rendelkezésre álló mérettartomány: dn 20 mm – dn 630 mm- ig

A gyártó rendelkezzen: Érvényes közegészségügyi alkalmazási engedéllyel.

A csövek méretei

Külső átmérők: Az átlagos külső átmérő, d_{em} , feleljen meg a táblázatnak.

A polietilén csövek az MSZ 7908 szabványnak megfelelően az alábbi méretekben készülnek:

Külső átmérő [mm]	Névleges átmérő [coll]	Átmérő/falvastagság-arány			
		SRD 17,6		SDR 11	
		falvastagság [mm]	métersúly [kg/m]	falvastagság [mm]	métersúly [kg/m]
D 20*	1/2	2,0	0,117	2,0	0,117
D 25	3/4	2,0	0,15	2,3	0,171
D 32	1	2,0	0,196	3,0	0,279
D 40	5/4	2,3	0,285	3,7	0,43
D 50*	6/4	2,9	0,44	4,6	0,666
D 63	2	3,6	0,688	5,8	1,05
D 75*	5/2	4,3	0,976	6,8	1,48
D 90	3	5,1	1,39	8,2	2,12
D 110	4	6,3	2,08	10,0	3,14
D 125*		7,1	2,66	11,4	4,08
D 140*		8,0	3,34	12,8	5,11
D 160		9,1	4,35	14,6	6,67
D 200		11,4	6,79	18,2	10,4
D 250		14,2	10,6	22,7	16,2
D 315		17,9	16,7	28,6	25,5
D 355*		20,2	21,2	32,3	32,6
D 400*		22,8	26,9	36,4	41,4
D 450*		25,6	34,0	40,09	52,4
D 500*		28,4	41,9	45,4	64,6
D 630*		35,8	66,5	–	–

Pályázati anyag leadása: műszaki dokumentációk, műbizonylatok, engedélyek (elektronikus úton)

6. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJA

Az ajánlatokat az alábbi szempontok alapján értékeli Ajánlatkérő:

Értékelendő szempontok	Súlyszám
ajánlati egységár (nettó Ft)	60
fizetési határidő (minimum 30 nap)	20
szállítási határidő (maximum 15 nap)	15
szállítási költség (van/nincs)	5

1. ajánlati egységár (nettó Ft)

Előny az alacsonyabb.

Ajánlatkérő az egységárak értékelésekor figyelembe veszi a hosszabb távon gazdaságosabban üzemeltethető, korszerűbb vagy jobb minőségű idomokat, anyagokat így azon Ajánlattevővel is köthet Ajánlatkérő keretszerződést, ha annak ajánlati ára nem a legalacsonyabb az egyes tételekre, mivel funkcionálisan azonos termékek között minőségi különbségek lehetnek. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg kiadott (1.sz. melléklet; Excel táblázat) árazandó táblázatot kéri benyújtani az ajánlat részeként. Az Excel táblázatban kérjük a C (szállítói cikkszám); a D (gyártmány); valamint a K (nettó Ft) oszlopokat kitölteni.

Ajánlatkérő csak egy Ajánlattevővel köt adásvételi keretszerződést jelen beszerzési eljárás eredményeképpen. Ebben az esetben Ajánlatkérő az eddigi üzemeltetési tapasztalatira hivatkozva fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy egyes megajánlott termékek/anyagok közül melyiket minősíti hosszabb távon gazdaságosabbnak, illetve az adott területre alkalmasabbnak egy-egy a keretszerződés hatálya alá eső megrendelésnél.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (7. sz. iratminta), hogy a megadott árakat a szerződés teljes időtartama alatt tartani tudja.

2. fizetési határidő (minimum 30 nap)

Előny a magasabb.

3. szállítási határidő (maximum 15 nap)

Előny az alacsonyabb.

Ajánlatkérő általában kiszállítással rendeli meg a szükséges anyagokat/termékeket.

Szállítási címek lehetnek:

- 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
- 2740 Abony, Mátyás király 0161/2.
- 2300 Ráckeve, Dömsödi út 85.
- 2200 Monor, Csévharaszi u. 1.
- 2191 Bag, Dózsa György út 20.

Sürgős esetben Ajánlatkérő saját gépjárművel Ajánlattevő telephelyén veszi át a termékeket/anyagokat.

4. szállítási költség (van/nincs)

Előny, ha Ajánlattevő nem számít fel külön szállítási költséget.

7. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az eljárással kapcsolatban információ, kiegészítő tájékoztatás kérhető írásban az 1. pontban jelölt elektronikus címen; jelen eljárásban kérjük esetleges kérdéseiket, mindkét megadott e-mail címre megküldeni. Ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártá előtti második munkanapig valamennyi ajánlattevőnek írásban megadja.

8. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME

Ajánlattételi határidő: 2019. június 12. 11:00

Az ajánlatokat elegendő elektronikus formában megküldeni az rlilla.beszerzes@dakov.hu és a kustosgyula@dakov.hu e-mail címre az alábbi formátumban:

Az ajánlatokat

- A/4formátumú lapokon,
- oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva,
- folyamatosan számozva minden információt hordozó oldalát,
- a cégjegyzésre jogosult (vagy az ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján az általa meghatalmazott személy) által aláírva,
- gépelt vagy nyomtatott formában (a számozás kivételével, mely tekintetben elfogadott a kézzel írt oldalszámozás),
- utólagos javítások és beszúrások nélkül

Scannelt, pdf formátumban, az ártáblázatot Excel formátumban.

9. HIÁNYPÓTLÁS

Az ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata során az ajánlattevők (pályázók) számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a nyilatkozatok és egyéb okiratok csatolására, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.

Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen eljárásban csak a tárgyalás keretein belül van lehetőség (amennyiben ajánlatkérő tárgyalás megnyitásáról dönt).

10. A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYAI

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelése során **tárgyalást kezdeményezzen**, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja megfelelőnek.

A tárgyalás megnyitásáról, és idejéről írásban értesít valamennyi ajánlattevőt.

Amennyiben ajánlatkérő megnyitja a tárgyalást, úgy egy tárgyalási fordulót tervez, de fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén még egy fordulót tartson. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egymást követően tárgyal.

A tárgyalás(ok)on való részvétel feltétele, hogy ajánlattevő cégszerű nyilatkozattételre képes vezető tisztségviselőjével vagy erre írásban felhatalmazott munkavállalójával képviseltesse magát.

Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a tárgyalás lezárásakor az ajánlattevőkkel aláírat, és az ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

Ajánlatkérő az ajánlatokat a benyújtást követő legrövidebb időn belül elbírálja. Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat értékeli (bírálja el érdemben).

Érvénytelen az ajánlat, ha

- a) az ajánlattevő az eljárásból kizárásra kerül;
- b) az ajánlattevő nem igazolja a felhívás 4.2 pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai alkalmasságát;
- c) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, ha

- d) nem igazolja megfelelően a jelen felhívás 4.1. pontjában meghatározott jogi alkalmasságát;
- e) az eljárásban hamis adatot szolgáltat, illetve hamis nyilatkozatot tesz.

A szerződéskötés tervezett időpontja: **2019. július 01.**

Az ajánlatkérő a szerződéskötésre az itt megjelölttől eltérő időpontot is megjelölhet.

12. AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJA ÉS A KÖZLÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a szerződés megkötését megelőzően írásban, elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket.

13. EGYÉB INFORMÁCIÓK

- 1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás 4.1. és 4.2. pontjában meghatározott, a jogi helyzetet, valamint szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat.
- 2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a felhívás, a dokumentáció és a szerződés feltételeit elfogadja, és nyertessége esetén a szerződést teljesíti. (2.sz. iratminta)
- 3) Az ajánlathoz csatolni kell – az ajánlatban szereplő aláírások cégszerűségének igazolására - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányának, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírási mintájának egyszerű másolatát.
- 4) Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, illetőleg a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. (5.sz. iratminta)
- 5) Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén sem köteles szerződést kötni, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja – az abban foglalt árakra tekintettel – megfelelőnek.
- 6) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, illetőleg módosíthatja a jelen felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeket. Ajánlatkérő a módosítását – új ajánlattételi határidő megállapításával – a jelen felhívással egyező módon teszi meg.

- 7) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok elbírálását, illetve a nyertessel történő szerződéskötést megtagadhatja, ha a jelen felhívás megküldését/közzétételét követően beállott ok miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
- 8) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Beszerzési Szabályzatának megfelelően az ajánlattételre történő felkéréssel egyidejűleg a Vállalkozás saját honlapján közzéteszi az ajánlattételi felhívást, megjelölve, hogy arra nem csak a felkért (meghívott) ajánlattevők, hanem más gazdasági szereplő is ajánlatot tehet, aki megfelel az eljárásban meghatározott követelményeknek, és a szerződés teljesítésére képes.

15. A FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2019. MÁJUS 23.

IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE, IRATMINTÁK

TARTALOMJEGYZÉK

(AZ ÁRAJÁNLAT RÉSZÉKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE)

MEGNEVEZÉS	IRATMINTA SORSZÁMA
Fedőlap (címlap)	-
Tartalomjegyzék	-
Felolvasólap	-
Aláírási címpéldány (aláírás minta), illetőleg cégokmányok (adott esetben) a Felhívás 13.3) pont szerint (egyszerű másolat)	-
Céginformációs lap	1. sz.
Ajánlati nyilatkozata Felhívás 13.2) pont szerint	2. sz.
Nyilatkozat a jogi feltételekről a Felhívás 4.1. pont szerint	3. sz.
Szakmai alkalmasság igazolása a Felhívás 4.2. pont szerint	4. sz.
Nyilatkozat az alvállalkozók tekintetében a Felhívás 13.4) pont szerint	5. sz.
Nyilatkozat referenciák tekintetében a Felhívás 4.2.1. szerint	6. sz.
Nyilatkozat ártartással kapcsolatban a Felhívás 6. pontja szerint	7. sz.
Ajánlati ár részletezése (adott esetben)	8. sz.

Az ajánlat ... folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

FELOLVASÓLAP

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

1. Az ajánlattevő adatai:

Az ajánlatevő neve:

Az ajánlattevő címe/székhelye:

Az értékelési szempont tartalmi elemeinek főbb, számszerűsíthető adatai:

ajánlati egységár (nettó Ft)	<i>Excel táblázat</i>
fizetési határidő (minimum 30 nap)	(nap)
szállítási határidő (maximum 15 nap)	(nap)
szállítási költség (van/nincs)	(igen/nem)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

CÉGINFORMÁCIÓS LAP

**ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A
DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN**

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Ajánlattevő	
Cég neve	
Cégjegyzékszám	
Nyilvántartó cégbíróság neve	
Adószáma	
Címe (székhelye)	
- irányítószám	
- település	
- utca, házszám	
- telefonszám	
- telefaxszám	
- E-mail cím	
- Internet cím	
Cégjegyzésre jogosult vezetők <div style="margin-left: 20px;"> – neve; – beosztása; – telefonszáma </div>	
Jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult személy, és beosztása	

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Nyilatkozat
az ajánlattétel tekintetében

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A
DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Alulírott(képviselő neve), a (mint ajánlattevő neve, címe) képviseletében a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi

kijelentem, hogy

1. Ajánlatomat a felhívás ismeretében és annak elfogadásával nyújtottam be.
2. A felhívásban – beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítésekben és pontosításokban, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban – foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően ajánlatot teszünk a felolvasólapon, az ajánlatban feltüntetett, illetőleg a tárgyalás során adott esetben módosításra kerülő végső feltételekkel.
3. Amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, készek és képesek vagyunk szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. A szerződéstervezet szerint a szerződést megkötjük, és a szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük.
4. Az ajánlattéli dokumentációt harmadik (illetéktelen) személy(ek) részére nem tettem hozzáférhetővé, illetve másra nem ruháztam át azt, nem publikáltam azt, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez szükséges mértékben használtam fel.
5. Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.
6. Kijelentem, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat
a jogi feltételek tekintetében

**ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A
DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN**

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Alulírott (képviselő neve), a (mint ajánlattevő neve, címe) képviseletében a Felhívás 4.1. pontjára figyelemmel az alábbi

nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt (cég neve) nem tartozik a **Felhívás 4.1. pontjában** foglalt kizáró okok hatálya alá:

Nem állnak fenn velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

- a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

Kijelentem, hogy nyilatkozatom adattartalma a valóságnak megfelel és ezért az általam képviselt szervezet nevében felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Nyilatkozat
szakmai alkalmasság tekintetében

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A
DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Alulírott(képviselő neve), a (mint ajánlattevő neve, címe) képviseletében a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi

kijelentem, hogy

az általam képviselt (cég neve) a felhívás 4.2. pontjában meghatározott szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, miszerint rendelkezünk az alábbi engedélyekkel:

- OTH engedély (ÁNTSZ??)
- Építőipari Műszaki Engedély vagy Nemzeti Műszaki Értékelés (ÉMI)
- Megfelelőségi Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvány (ÉMI)
- A fentiek alapján kiadott Teljesítménynyilatkozat (gyártó)

Kijelentem, hogy nyilatkozatom adattartalma a valóságnak megfelel és ezért az általam képviselt szervezet nevében felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Nyilatkozat

a szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében

**ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A
DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN**

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Alulírott (képviselő neve), a (mint ajánlattevő neve, címe) képviseletében a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint

kijelentem, hogy

a felhívásban megjelölt termékek szállításához az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük:

Sorszám	Alvállalkozó cég neve, székhelye	Tevékenység megnevezése
1.		
2.		
stb.		

Továbbá kijelentem, hogy alvállalkozó alkalmazása esetén is cégünk tartozik felelőséggel.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Nyilatkozat
referenciák tekintetében

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Szerződő fél megnevezése	Szerződő fél címe és kontaktszemély telefonszáma	A szerződés tárgya, teljesítés helye	A szerződés teljesítésének időpontja, időtartama	Az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft)	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Nyilatkozat
ártartás tekintetében

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A
DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Alulírott (képviselő neve), a (mint ajánlattevő neve, címe) képviseletében a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint

kijelentem, hogy

tárgyban nevezett beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk a szerződés időtartama alatt

* függ a deviza árfolyamtól.

* nem függ a deviza árfolyamtól. ¹

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

¹ A megfelelő részt kérjük aláhúzni.

8.sz. iratminta

Ajánlati ár

részletezése

(adott esetben; kiegészítő információk stb., melyet Ajánlattevő lényegesnek ítél)

**ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MŰANYAG CSÖVEK ÉS CSŐKÖTŐ IDOMOK BESZERZÉSÉRE A
DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN**

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban